от ГРС "Шоссейная-2 (№ 2-Ленинградская область)" увязано со Схемой газоснабжения Ленинградской области, разработанной АО "Газпром промгаз", в 2018 г.

Красное Село – Гатчина – Павловск 41К-010

ПЭ 225

Вярлево

Ижора

Пудомягское сельское поселение

Суховское сельское поселение

Q=234,03 м³/час P=0,57 МПа

L=23,0 ПЭ 63

Q=234,03 м³/час P=0,30 МПа

L=74,0 ПЭ 63

Q=181,30 м³/час P=0,30 МПа

L=17,5 ПЭ 63

L=6,5 ПЭ 63

Q=53,78 м³/час P=0,30 МПа

L=198,5 ПЭ 63

L=117,5 ПЭ 63

L=86,0 ПЭ 63

Q=11,35 м³/час P=0,30 МПа

Q=21,82 м³/час P=0,29 МПа

L=87,5 ПЭ 63

L=409,0 ПЭ 63

L=57,5 ПЭ 63

Q=21,82 м³/час P=0,30 МПа

Q=8,90 м³/час P=0,30 МПа

Q=16,48 м³/час P=0,30 МПа

Q=11,35 м³/час P=0,30 МПа

Q=6,46 м³/час P=0,29 МПа

L=49,0 ПЭ 63

Q=11,35 м³/час P=0,29 МПа

L=144,0 ПЭ 63

Q=115,17 м³/час P=0,29 МПа

L=463,5 ПЭ 63

Q=149,70 м³/час P=0,29 МПа

L=350,5 ПЭ 63

Q=67,22 м³/час P=0,29 МПа

L=292,0 ПЭ 63

Q=3,68 м³/час P=0,29 МПа

Q=24,47 м³/час P=0,29 МПа

L=14,5 ПЭ 63

Q=13,80 м³/час P=0,29 МПа

L=125,0 ПЭ 63

Q=37,73 м³/час P=0,29 МПа

L=105,0 ПЭ 63

L=197,5 ПЭ 63

Q=6,46 м³/час P=0,29 МПа

L=33,0 ПЭ 63

Q=8,90 м³/час P=0,29 МПа

Q=3,68 м³/час P=0,29 МПа

L=27,0 ПЭ 63

Гидравлический расчет газопровода высокого давления

Начальное давление (избыточное) 0,57 МПа

№№	УЗЛЫ нач	УЗЛЫ кон.	Диаметр, мм	Длина , м	Расход м³/ч	Давление МПа
1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	51,4	30,0	234,03	0,57

Гидравлический расчет газопровода среднего давления

Начальное давление (избыточное) 0,30 МПа

№№	УЗЛЫ нач	УЗЛЫ кон.	Диаметр, мм	Длина , м	Расход м³/ч	Давление МПа
1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	51,4	6,0	234,03	0,30
2	2	3	51,4	74,0	181,30	0,30
3	3	4	51,4	409,0	149,70	0,29
4	4	5	51,4	463,5	115,17	0,29
5	5	6	51,4	292,0	67,22	0,29
6	6	7	51,4	197,5	8,90	0,29
7	7	8	51,4	33,0	6,46	0,29
8	7	9	51,4	27,0	3,68	0,29
9	6	10	51,4	105,0	37,73	0,29
10	10	11	51,4	10,5	24,47	0,29
11	11	12	51,4	350,5	21,82	0,29
12	11	13	51,4	14,5	3,68	0,29
13	10	14	51,4	125,0	13,80	0,29
14	5	15	51,4	49,0	6,46	0,29
15	4	16	51,4	144,0	11,35	0,29
16	3	17	51,4	87,5	8,90	0,30
17	2	18	51,4	17,5	53,78	0,30
18	18	19	51,4	117,5	16,48	0,30
19	18	20	51,4	198,5	21,82	0,30
20	20	21	51,4	57,5	11,35	0,30
21	20	22	51,4	86,0	11,35	0,30

С

Ю

М 1:2000

Условные обозначения:

- Административная граница (условно) д. Вярлево
- Существующий газопровод высокого давления II категории
- Проектируемый газопровод высокого давления II категории
- Проектируемый газопровод среднего давления
- Пункт редуцирования газа (проектируемый)
- Отключающее устройство
- ПЭ 63 Диаметр газопровода наружный, мм
- (1) параметры давления газа в контрольных точках
  - Q – расход газа, м³/ч
  - P–давление газа, МПа
  - L – длина участка газопровода, м

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
Разраб.		Чуб			06.21
Провер.		Васильченко			06.21
Н.контр.		Васильченко			06.21
Утвердил		Васильченко			06.21

22614-СХ

Схема газоснабжения природным газом д. Вярлево Пудомягского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области

Наружный газопровод

Стадия	Лист	Листов
СХ	3	

Схема гидравлического расчета

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ